

ABBANOIA S.p.A.
abba de Sardinia

DIRIG. SETT. VIGIL

SINDACO

Gestore unico del servizio idrico integrato dell'ATO Sardegna

Cagliari, 05/03/2014

Prot. AD/BC_17696_ /CQPP

Sig. Sindaco
Comune di Oristano
Fax n. 0783.791229

COMUNE DI ORISTANO	
- 5 MAR 2014	
PROT. N.	0010830
Cat.	Cl. Fasc.

E, p. c.

SIAN - Azienda USL Oristano
Via Carducci, 35
09170 Oristano
Fax n. 0783.70034

Gestione Commissariale Straordinaria
Per la Regolazione del Servizio Idrico
Integrato della Sardegna
Fax n. 070.4600621

Oggetto: Analisi acqua destinata al consumo umano Oristano, Donigala Fenughedu, Massama e Torregrande.

Si trasmette la nota inviata alla ASL e all'ATO riguardante i fuori norma riscontrati nell'acqua destinata al consumo umano nel Comune di Oristano, frazioni Massama, Donigala Fenughedu e Torregrande.

Le problematiche rilevate sono conseguenza delle piogge di questo ultimo periodo che hanno compromesso la qualità della risorgiva alimentante l'acquedotto.

Sono in corso le verifiche per monitorare la situazione e accertare i tempi di rientro.

Distinti saluti

SETTORE LABORATORIO
(f.to dott. Antonio Deidda)

Antonio Deidda

ABBANOIA S.p.A.
abba de Sardinia

Gestore unico del servizio idrico integrato dell'ATO Sardegna

Cagliari, 05/03/2014

Prot. AD/BC_17583_ /CQPP

Spett. le

SIAN - Azienda USL Oristano
Via Carducci, 35
09170 Oristano
Fax n. 0783.70034

E, p. c.

Gestione Commissariale Straordinaria
Per la Regolazione del Servizio Idrico
Integrato della Sardegna
Fax n. 070.4600621

Oggetto: Analisi acqua destinata al consumo umano Oristano, Donigala Fenughedu e Massama.

Si comunicano i risultati delle verifiche di routine sui campioni prelevati in data 03.03.2014 presso la rete idrica dei Comuni in oggetto, i cui parametri sono risultati superiori al Valore di Parametro imposto dal D.Lgs. 31/01:

Punto di campionamento	Torbidità -	Alluminio VP=200ug /l	Ferro VP=200 ug/l	E.coli VP=0 MPN:/100ml	Coliformi VP=0 MPN/100ml
Oristano_fontanella via Tirso	6.40	450	250	> 200	> 200
Massama_fontanella Piazza Chiesa	19.36	1.200	600	> 200	> 200
Oristano Donigala Fenughedu_fontanella Piazza Chiesa	18.45	910	480	> 200	> 200
Oristano_via Brianza 46				7	74
Oristano Torregrande_fontanella via E. D'Arborea				> 200	> 200

Stiamo monitorando le sorgenti; appena la situazione si stabilizza Vi comunicheremo i risultati.

Distinti saluti

SETTORE LABORATORIO
(f.to dott. Antonio Deidda)
