



Prot. N. 11915 - del 04-03-2016
ORE: 7.54

Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

Prot. 20/2016/13481

Oristano li, 05 MAR 2016

COMUNE ORISTANO – SINDACO E UFFICI COMPETENTI
ENTE GESTORE ABBANOVA SPA
protocollo@pec.abbanoa.it
direzione.depurazione@pec.abbanoa.it
antonio.deidda@abbanoa.it


Oggetto: NON CONFORMITÀ ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO – RICHIESTA PROVVEDIMENTI

VISTI I RISULTATI DELLE ANALISI EFFETTUATE DAL DIPARTIMENTO PROVINCIALE A.R.P.A.S. E TRASMESSE VIA PEC IN DATA 03.03.2016, SI COMUNICA CHE IL CAMPIONE D'ACQUA SOTTOINDICATO E' RISULTATO NON CONFORME AL D.L. 31/01 ALL.I PARTE B PER IL SEGUENTE PARAMETRO:

COMUNE	PUNTO PRELIEVO	NON CONFORMITA' RISCONTRATA	NOTE
ORISTANO	FRAZIONE TIRIA PODERE 105	ESCHERICHIA COLI: 112 UFC/100 ML COLIFORMI TOTALI: 200 UFC/100 ML	
ORISTANO	FRAZIONE PESARIA – PROL. VIALE REPUBBLICA	ESCHERICHIA COLI: 6 UFC/100 ML COLIFORMI TOTALI: 6 UFC/100 ML T.H.M.: 119.30 µg/l	

SI PROPONGONO I SEGUENTI PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA:

- AL COMUNE DI ORISTANO (SINDACO/UFFICI COMPETENTI)
 1. ADOTTARE TEMPESTIVAMENTE APPOSITO PROVVEDIMENTO CHE VIETI L'UTILIZZO DELL'ACQUA PER SCOPI POTABILI E ALIMENTARI NELLE ZONE INTERESSATE (TIRIA E PESARIA) E TRASMETTERE COPIA DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI A QUESTO SERVIZIO;
 2. DIVULGARE IL PROVVEDIMENTO AI CONSUMATORI INTERESSATI CON LE MODALITA' RITENUTE PIÙ TEMPESTIVE ED EFFICACI (ORGANI INFORMAZIONE, AFFISSIONE PUBBLICI ESERCIZI, BANDI ECC.);
- ALL'ENTE GESTORE ABBANOVA SPA
 - 1) RELAZIONARE QUESTO SERVIZIO CIRCA LE CAUSE CHE HANNO DETERMINATO LE NON CONFORMITÀ RISCONTRATE;
 - 2) PROVVEDERE TEMPESTIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI COMPETENZA NECESSARI AL RIPRISTINO DELL'IDONEITA' DELL'ACQUA EROGATA;
 - 3) TRASMETTERE I REFERTI ANALITICI DEI PARAMETRO BATTERIOLOGICI E THM RIENTRATI NELLA NORMA;
 - 4) GARANTIRE IDONEO PUNTO DI PRELIEVO PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA IDONEA AL CONSUMO UMANO E DARNE OPPORTUNA INFORMAZIONE ALL'UTENZA INTERESSATA.



IL RESPONSABILE U.O. SICUREZZA ALIMENTARE
(Dott. Francesco Cossu)

ASL 5 Oristano

Direttore del Servizio
Dott. Roberto Puggioni

Via Carducci, 35
09170 Oristano
Tel 0783/3171 Fax 0783/70034
www.asloristano.it
E-mail: sian@asloristano.it

