

Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza

ORISTANO EST

PROGETTO DEFINITIVO

LAVORI DI VALORIZZAZIONE AREA IS ANTAS

- EX CARCERE MILITARE

COMUNE DI ORISTANO
PROVINCIA DI ORISTANO

OGGETTO:
RELAZIONE ACCESSIBILITA'



ALLEGATO

09

ORISTANO
GIU 2017

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
GEOM. LOCHI STEFANO

PROGETTISTI:

ING. ESPEDITO SCHINTU

ING. MARCELLO ANGIUONI

ARCH. MARIA GRAZIA SERRA

RISPETTO DELLE NORME SULL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

La presente relazione tecnica, allegata al progetto definitivo per i lavori di ristrutturazione dell'ex carcere militare, descrive quelle che sono le misure adottate per il superamento delle barriere architettoniche.

Si fa riferimento soltanto al corpo denominato **H** e ai nuovi corpi di collegamento **C1** e **C2**.

- Il corpo **H** è un semplice spazio rettangolare, libero da tramezzature con soli 4 pilastri centrali, che si sviluppa interamente al piano terreno e non avrà dislivelli tali da costituire barriera architettonica rispetto al camminamento esterno. Ha un'altezza media di 4,20 metri e una superficie di circa 270 mq. Questo spazio sarà a disposizione dell'ente gestore per attività di promozione non ancora ben determinate.
- I corpi di collegamento **C1** e **C2** avranno un duplice accesso: dall'area esterna e dall'interno dei capannoni. Le porte saranno facilmente manovrabili e di larghezza non inferiore a 1 m e quindi adatte al transito su sedia a ruote. I pavimenti dei capannoni e dei corpi di collegamento saranno complanari e non sdruciolevoli. Il corpo **C1** metterà in comunicazione i capannoni F e G ed avrà un ampio corridoio passante, che disimpegnerà il blocco contenente i servizi igienici ed un locale di sgombero. I servizi igienici saranno composti da un bagno per le donne, uno per gli uomini ed uno per i disabili quest'ultimo delle dimensioni di 3,25x2,10 metri. Una porta immetterà nel cortile posteriore il quale avrà la funzione di spazio di servizio ai fabbricati, privato. Il corpo **C2** raccorderà il capannone G con il capannone H, senza che però vi sia un collegamento diretto, infatti saranno separati da un muro.

In generale la disposizione degli arredi fissi sarà tale da consentire il transito della persona su sedia a ruote, le porte interne avranno larghezza minima di cm 80, non avranno pannelli in vetro per almeno un'altezza di cm 40 dal pavimento; l'altezza delle maniglie sarà a cm 90 dal piano del pavimento. Gli infissi esterni avranno le maniglie poste ad un'altezza non inferiore a cm 100 e non maggiore a cm 130.

I terminali degli impianti saranno posti ad un'altezza dal piano del pavimento compresa fra cm 40 e cm 140 ed in ogni caso saranno realizzati in conformità alle norme CEI ed UNI.

E' prevista un'accessibilità veicolare all'area ed i parcheggi per i portatori di handicap saranno realizzati in prossimità dell'ingresso principale del lotto.

Si fa presente inoltre che l'impianto idrico e quello fognario del fabbricato saranno collegati alle reti urbane di prossima realizzazione.

Oristano 16/06/2017

I tecnici